AQUONA

Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. ASC/20220211 - Análisis:60

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA

Ciudad Real, 11 de febrero de 2022

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según el RD 140/2003.

ANÁLISIS			CALIFICACIÓN
60	MIGUELTURRA	RED	APTA PARA EL CONSUMO

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

Fdo: Laboratorio

Boletín de análisis

ANÁLISIS

Nº Análisis	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha elaboración
60	Control A	01/02/2022	02/02/2022	08/02/2022

Solicitante
AQUONA

MUESTRA

Ref. Muestra	Fecha muestra	Hora muestra	Muestra tomada por:	Fecha recep.	Hora recep.
143501-1617	01/02/2022	11:45	Aquona S.A.U	01/02/2022	13:30

Localidad	Punto de muestreo	Tipo punto muestreo	Temp ºC
Miguelturra	Red (C/ Ramon y Cajal)	Red de Distribución	8,3

Cód.	Parámetro	RD 140/2003	Valor cuantificado	Unidades	Método ensayo	
Parámetros Microbiológicos						
01	Bacterias coliformes	0	0	UFC en 100 mL	ISE-T/L-05	
02	Escherichia coli	0	0	UFC en 100 mL	ISE-T/L-05	
Parámetros Organolépticos						
07	Olor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	ISE-T/L-15	
08	Sabor	3	< 3	Ind. diluc. a 25 ºC	ISE-T/L-17	
Parámetros Fisico-Químicos						
09	Color	15	< 5	mg/L Pt-Co	ISE-T/L-07	± 12.2%
11	Turbidez	5	< 0,30	UNF	ISE-T/L-19	± 25.4 %
12	pH	6,5->9,5	7,38	Und. pH	ISE-T/L-16	± 0.20
13	Conductividad	2500	373	µS/cm a 20 ºC	ISE-T/L-08	± 12.0 %
14	Amonio	0,5	< 0,15	mg/L	ISE-T/L-01	± 17.7 %
19	Cloro libre residual	0,1->1	0,25	mg/L	ISE-T/L-20	± 16.0 %

Observaciones
Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E.=no especificado del RD 140/2003)

Calificación Sanitaria
AGUA APTA según las determinaciones efectuadas. (RD 140/2003)

En Ciudad Real, a 8 de febrero de 2022

Jefe de Laboratorio

AQUONA LABORATORIO ANÁLISIS

Laboratorio ETAP CRL - Autorización LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

*Los parámetros marcados con asterisco, incumplen el valor paramétrico del RD 140/2003