



Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/20221121 - Análisis:740

**EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 21 de noviembre de 2022

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según el RD 140/2003.

| ANÁLISIS | | | CALIFICACIÓN |
|----------|-------------|-----|----------------------|
| 740 | MIGUELTURRA | RED | APTA PARA EL CONSUMO |

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:



Fdo: Laboratorio

Boletín de análisis

| | | | | | |
|----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ANÁLISIS | Nº Análisis | Tipo de análisis | Fecha inicio | Fecha finalización | Fecha elaboración |
| | 740 | Control A | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 18/11/2022 |
| | Solicitante | | | | |
| | AQUONA | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| MUESTRA | Ref. Muestra | Fecha muestra | Hora muestra | Muestra tomada por: | Fecha recep. | Hora recep. |
| | 143501-1688 | 07/11/2022 | 10:30 | Aquona S.A.U | 07/11/2022 | 12:15 |
| | Localidad | Punto de muestreo | | Tipo punto muestreo | Temp °C | |
| | Miguelturra | Red (C/ Ramon y Cajal) | | Red de Distribución | 18.0 | |

| Cód. | Parámetro | RD 140/2003 | Valor cuantificado | Unidades | Método ensayo | |
|------|-----------|-------------|--------------------|----------|---------------|--|
|------|-----------|-------------|--------------------|----------|---------------|--|

Parámetros Microbiológicos

| | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|---------------|------------|--|
| 01 | Bacterias coliformes | 0 | 0 | UFC en 100 mL | ISE-T/L-05 | |
| 02 | Escherichia coli | 0 | 0 | UFC en 100 mL | ISE-T/L-05 | |

Parámetros Organolépticos

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|---------------------|------------|--|
| 07 | Olor | 3 | < 3 | Ind. diluc. a 25 °C | ISE-T/L-15 | |
| 08 | Sabor | 3 | < 3 | Ind. diluc. a 25 °C | ISE-T/L-17 | |

Parámetros Fisico-Químicos

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------|--------|---------------|------------|----------|
| 09 | Color | 15 | < 5 | mg/L Pt-Co | ISE-T/L-07 | ± 12.2% |
| 11 | Turbidez | 5 | < 0,30 | UNF | ISE-T/L-19 | ± 25.4 % |
| 12 | pH | 6,5->9,5 | 7,75 | Und. pH | ISE-T/L-16 | ± 0.20 |
| 13 | Conductividad | 2500 | 432 | µS/cm a 20 °C | ISE-T/L-08 | ± 12.0 % |
| 14 | Amonio | 0,5 | < 0,15 | mg/L | ISE-T/L-01 | ± 17.7 % |
| 19 | Cloro libre residual | 0,1->1 | 0,53 | mg/L | ISE-T/L-20 | ± 16.0 % |

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E.=no especificado del RD 140/2003)

Calificación Sanitaria

AGUA APTA según las determinaciones efectuadas. (RD 140/2003)

En Ciudad Real, a 18 de noviembre de 2022

Jefe de Laboratorio

