



Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/martes0609 - Análisis:3290-3291

**EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 9 de junio de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3290	MIGUELTURRA	RED
3291	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ
CUBERO
SERGIO -
47548083E

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ
CUBERO SERGIO -
47548083E
Fecha: 2026.06.11
19:35:56 +02'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3290	Análisis de rutina	01/06/2026	01/06/2026	08/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real			
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:	
	3655	01/06/2026	10:30	Aquona S.A.U	
	Descripción muestra				
	Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo				
	# Denominación muestra				
	Red (C/ Pradillo Claverio) - Miguelturra				
	ANÁLISIS REALIZADO POR		LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET		
			Ctra. Toledo N-401, Km 181		
			Ciudad Real		
			926244545		

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Parámetros Físico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12 %		mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25 %		UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,5 ± 0.10		Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,1 ± 16 %		mg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.23 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 8 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.06.08
12:12:46
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis		Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3291	Análisis de rutina		01/06/2026	01/06/2026	08/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real				
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:		
	3657	01/06/2026	10:30	Aquona S.A.U		
	Descripción muestra					
	Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo					
	# Denominación muestra					
	Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo					
	ANÁLISIS REALIZADO POR		LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET			
			Ctra. Toledo N-401, Km 181			
			Ciudad Real			
			926244545			

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Parámetros Físico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12 %		mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25 %		UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,4 ± 0.10		Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,4 ± 16 %		mg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.41 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 8 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.06.08
12:20:00
+02'00'



Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/miércoles0603 - Análisis:3258-3259

**EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 3 de junio de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3258	PERALBILLO	RED
3259	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

**FERNANDEZ
CUBERO SERGIO
- 47548083E**

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ CUBERO
SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.06.11
19:39:19 +02'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis		Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3258	Completo		18/05/2026	29/05/2026	02/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real				
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:		
	3585	18/05/2026	11:15	Aquona S.A.U		
	Descripción muestra					
	Envase estéril 500ml(tiosulfato sódico)(2),plástico 250 ml,vidrio 500ml,vidrio topacio 125ml(tiosulfato sódico)(2),tubo de esputo 50ml(sosa),vidrio 40ml(Na2SO3),vidrio 40ml (NH4Cl), vidrio topacio 40ml (Na2SO3),vidrio 40ml,conteniendo agua de consumo					
	# Denominación muestra					
	Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo					
	ANÁLISIS REALIZADO POR		LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET			
			Ctra. Toledo N-401, Km 181			
			Ciudad Real			
			926244545			

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2000 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Clostridium perfringens	UNE-EN ISO 14189:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 °C	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Parámetros Físico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12 %		mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25 %		UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,3 ± 0.10		Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	1246 ± 12 %		µS/cm a 20 °C
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	472 ± 17 %		mg/L
Amonio	IEE-T/L-10 (Espectrofotometría)	0,5	< 0,15 ± 18 %		mg/L
Nitrato	IEE-T/L-09 (Espectrofotometría)	0,1	< 0,03 ± 12 %		mg/L
Oxidabilidad	IEE-T/L-12	5	< 1,5 42 %		mg/L
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	1,3 ± 16 %		mg/L
Cloro combinado residual	IEE-T/L-20 (Cálculo)	2	0,2 ± 21 %		mg/L
Cianuros totales	IEE-T/L-28 (Espectrofotometría)	50	< 15 ± 20 %		µg/L
Parámetros Aniones					
Cloratos	IEE-T/L-35 (C.I.)	0.7	0,3 ± 18 %		mg/L
Cloritos	IEE-T/L-35 (C.I.)	0.7	< 0,075 ± 18 %		mg/L
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3 ± 13 %		mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	219 ± 12 %		mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	30 ± 13 %		mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	135 ± 13 %		mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	98 ± 12 %		mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5 ± 13 %		mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	58 ± 12 %		mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	93 ± 12 %		mg/L
Parámetros De caracterización					
Índice de Langelier	IEE-T/L-03 (Cálculo)	±0.5	0,0 ± 25 %		---
Parámetros Metales					
Uranio	IEE-T/L-60 (ICP-MS)	30	< 9 ± 18 %		µg/L
Cobre	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	2	< 0,2 ± 18 %		mg/L

Informe de análisis: 3258

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Cromo total	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	50	< 5 ± 18 %	µg/L	
Níquel	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	20	< 6 ± 18 %	µg/L	
Plomo	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 1,0 ± 18 %	µg/L	
Aluminio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	200	< 20 ± 18 %	µg/L	
Hierro	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	200	< 20 ± 18 %	µg/L	
Manganeso	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	50	< 5 ± 18 %	µg/L	
Arsénico	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 3 ± 17 %	µg/L	
Boro	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	1.5	< 0,3 ± 18 %	mg/L	
Selenio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 3 ± 18 %	µg/L	
Cadmio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	5	< 1,5 ± 12 %	µg/L	
Antimonio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 1,5 ± 18 %	µg/L	
Parámetros Trihalometanos					
Suma de Trihalometanos	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	100	< 20	µg/L	
Bromodiclorometano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 17 %	µg/L	
Bromoformo	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 17 %	µg/L	
Cloroformo	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 18 %	µg/L	
Dibromoclorometano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 18 %	µg/L	
Parámetros BTEXs					
Benceno	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	1	< 0,30 ± 24 %	µg/L	
Parámetros Orgánicos volátiles					
Ácido Dicloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Bromoacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 24 %	µg/L	
Ácido Cloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Dibromoacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Tricloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 24 %	µg/L	
Suma de 5 ácidos haloacéticos	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	60	< 5	µg/L	
1,2-Dicloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	3	< 0,90 ± 23 %	µg/L	
Suma de Tricloroetano y Tetracloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	10	< 3,0	µg/L	
Tetracloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 3,0 ± 23 %	µg/L	
Tricloroetano	IEE-T/L-64 (GC/MS/MS)	N.E.	< 3,0 ± 23 %	µg/L	
Parámetros Cianotoxinas					
Microcistina-LR	IEE-T/L-65 (HPLC/MS/MS)	1.0	< 0,3 ± 24 %	µg/L	
Parámetros Compuestos orgánicos semivolátiles					
Bisfenol A	IEE-T/L-68 (HPLC/MS/MS)	2.5	< 0,75 ± 23 %	µg/L	
Ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorononanoico (PFNA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido Perfluorooctanoico (PFOA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido Perfluorooctano sulfónico (PFOS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorododecanato sulfónico (PFDoS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorohexanoico (PFHxA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorobutanoico (PFBA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorodecanoico (PFDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTris)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluoropentanoico (PFPeA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Suma 20 PFAS	IEE-T/L-69(HPLC-MS/MS)	0.1	< 0,01	µg/L	

Parámetros E. de tratamiento y espec. de producto

Laboratorio LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET Ctra. Toledo N-401, Km 181 Ciudad Real
AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. CIF. A-66141169. C/ Francisco Vitoria, número 4, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Informe de análisis: 3258

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Acrilamida	IEE-T/L-66 (HPLC/MS/MS)	0.10	< 0,025	± 23 %	µg/L
Cloruro de vinilo	IEE-T/L-70 (GC/HS/MS)	0.5	< 0,15	± 24 %	µg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.94 mg/L; Cloro total: 1.05 mg/L
 Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22°C durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio

El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 2 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

MUÑOZ
 FERNANDEZ
 Z LORENA
 05688503
 M

Firmado digitalmente por MUÑOZ FERNANDEZ LORENA - 05688503M
 Fecha: 2026.06.03 13:13:23 +02'00'

Informe de análisis					
ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3259	Completo	20/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real			
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:	
	3609	20/05/2026	11:40	Aquona S.A.U	
	Descripción muestra Envase estéril 500ml(tiosulfato sódico)(2),plástico 250 ml,vidrio 500ml,vidrio topacio 125ml(tiosulfato sódico)(2),tubo de esputo 50ml(sosa),vidrio 40ml(Na2SO3),vidrio 40ml (NH4Cl), vidrio topacio 40ml (Na2SO3),vidrio 40ml,conteniendo agua de consumo # Denominación muestra Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo				
	ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET Ctra. Toledo N-401, Km 181 Ciudad Real 926244545				
Parámetro		Método ensayo		RD 3/2023	V cuantif.
Parámetros Físico-Químicos					Inc. método
Cloro libre residual		IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)		0,1->1	Uds.
				0,5 ± 16 %	mg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.58 mg/L
 Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Referencia análisis anterior 3258.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
 El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 2 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Firmado digitalmente por
 MUÑOZ FERNANDEZ
 Z LORENA -
 05688503M
 Fecha: 2026.06.03 13:16:52 +02'00'

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4686463

ANÁLISIS Nº: 9259977

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A. - ETAP GASSET

DOMICILIO: CTRA. DE TOLEDO, KM. 181

POBLACION: 13080-CIUDAD REAL

DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-FUENTE -PLAZA-PERALVILLO-MIGUELTURRA

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500mL (Na₂S₂O₃)(1), Vial 50 mL (Na₂S₂O₃)(1), Vidrio topacio 250mL (Tiosulfato sodico)(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 19/05/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/05/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio análisis 19/05/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Carbono orgánico total	PE-COR-021	5.0	< 1.0 ± 19%	mg/L
Aniones				
Bromatos	PE-COR-024	10	<3 ± 18%	µg/L
Metales				
Mercurio	PE-COR-023	1.0	< 0.2 ± 17%	µg/L
Compuestos orgánicos volátiles				
Epiclorhidrina	PE-COR-038	0.10	< 0.03 ± 29%	µg/L
Hidrocarburos aromaticos policiclicos				
Benzo-a-pireno	PE-COR-027	0.010	< 0.003 ± 30%	µg/L
Suma de 4 Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos	PE-COR-027	0.10	< 0.0200	µg/L
Benzo-(g,h,i)-perileno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Benzo-b-fluoranteno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Benzo-k-fluoranteno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Plaguicidas organoclorados				
Aldrin	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Dieldrin	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 32%	µg/L
Heptaclor	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Heptaclor epóxido	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Colifagos somáticos	UNE EN ISO 10705-3:2024 y UNE EN ISO 10705-2:2002	0	0	u.f.p./100mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 18/05/2026

OBSERVACIONES

El procedimiento de siembra empleado en el ensayo UNE-EN ISO 10705-2 es el 11.4 (muestras con bajo recuento de fagos), tras una etapa de concentración de la muestra por filtración.

Resultado de colifagos somáticos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 1 a 3 ufp como recuento estimado.

DATOS GENERALES**INFORME Nº:** 4686463

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en Madrid, 27 de Mayo de 2026



Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/miércoles0603 - Análisis:3258-3259

**EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 3 de junio de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3258	PERALBILLO	RED
3259	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

**FERNANDEZ
CUBERO SERGIO
- 47548083E**

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ CUBERO
SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.06.11
19:39:19 +02'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis		Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3258	Completo		18/05/2026	29/05/2026	02/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real				
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:		
	3585	18/05/2026	11:15	Aquona S.A.U		
	Descripción muestra					
	Envase estéril 500ml(tiosulfato sódico)(2),plástico 250 ml,vidrio 500ml,vidrio topacio 125ml(tiosulfato sódico)(2),tubo de esputo 50ml(sosa),vidrio 40ml(Na2SO3),vidrio 40ml (NH4Cl), vidrio topacio 40ml (Na2SO3),vidrio 40ml,conteniendo agua de consumo					
	# Denominación muestra					
	Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo					
	ANÁLISIS REALIZADO POR		LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET			
			Ctra. Toledo N-401, Km 181			
			Ciudad Real			
			926244545			

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2000 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Clostridium perfringens	UNE-EN ISO 14189:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 °C	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Parámetros Físico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12 %		mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25 %		UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,3 ± 0.10		Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	1246 ± 12 %		µS/cm a 20 °C
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	472 ± 17 %		mg/L
Amonio	IEE-T/L-10 (Espectrofotometría)	0,5	< 0,15 ± 18 %		mg/L
Nitrato	IEE-T/L-09 (Espectrofotometría)	0,1	< 0,03 ± 12 %		mg/L
Oxidabilidad	IEE-T/L-12	5	< 1,5 42 %		mg/L
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	1,3 ± 16 %		mg/L
Cloro combinado residual	IEE-T/L-20 (Cálculo)	2	0,2 ± 21 %		mg/L
Cianuros totales	IEE-T/L-28 (Espectrofotometría)	50	< 15 ± 20 %		µg/L
Parámetros Aniones					
Cloratos	IEE-T/L-35 (C.I.)	0.7	0,3 ± 18 %		mg/L
Cloritos	IEE-T/L-35 (C.I.)	0.7	< 0,075 ± 18 %		mg/L
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3 ± 13 %		mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	219 ± 12 %		mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	30 ± 13 %		mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	135 ± 13 %		mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	98 ± 12 %		mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5 ± 13 %		mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	58 ± 12 %		mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	93 ± 12 %		mg/L
Parámetros De caracterización					
Índice de Langelier	IEE-T/L-03 (Cálculo)	±0.5	0,0 ± 25 %		---
Parámetros Metales					
Uranio	IEE-T/L-60 (ICP-MS)	30	< 9 ± 18 %		µg/L
Cobre	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	2	< 0,2 ± 18 %		mg/L

Informe de análisis: 3258

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Cromo total	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	50	< 5 ± 18 %	µg/L	
Níquel	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	20	< 6 ± 18 %	µg/L	
Plomo	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 1,0 ± 18 %	µg/L	
Aluminio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	200	< 20 ± 18 %	µg/L	
Hierro	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	200	< 20 ± 18 %	µg/L	
Manganeso	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	50	< 5 ± 18 %	µg/L	
Arsénico	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 3 ± 17 %	µg/L	
Boro	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	1.5	< 0,3 ± 18 %	mg/L	
Selenio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 3 ± 18 %	µg/L	
Cadmio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	5	< 1,5 ± 12 %	µg/L	
Antimonio	IEE-T/L-60 (ICP/MS)	10	< 1,5 ± 18 %	µg/L	
Parámetros Trihalometanos					
Suma de Trihalometanos	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	100	< 20	µg/L	
Bromodiclorometano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 17 %	µg/L	
Bromoformo	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 17 %	µg/L	
Cloroformo	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 18 %	µg/L	
Dibromoclorometano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 5 ± 18 %	µg/L	
Parámetros BTEXs					
Benceno	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	1	< 0,30 ± 24 %	µg/L	
Parámetros Orgánicos volátiles					
Ácido Dicloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Bromoacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 24 %	µg/L	
Ácido Cloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Dibromoacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 23 %	µg/L	
Ácido Tricloroacético	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	N.E.	< 5 ± 24 %	µg/L	
Suma de 5 ácidos haloacéticos	IEE-T/L-67 (HPLC/MS/MS)	60	< 5	µg/L	
1,2-Dicloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	3	< 0,90 ± 23 %	µg/L	
Suma de Tricloroetano y Tetracloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	10	< 3,0	µg/L	
Tetracloroetano	IEE-T/L-64 (GC/HS/MS)	N.E.	< 3,0 ± 23 %	µg/L	
Tricloroetano	IEE-T/L-64 (GC/MS/MS)	N.E.	< 3,0 ± 23 %	µg/L	
Parámetros Cianotoxinas					
Microcistina-LR	IEE-T/L-65 (HPLC/MS/MS)	1.0	< 0,3 ± 24 %	µg/L	
Parámetros Compuestos orgánicos semivolátiles					
Bisfenol A	IEE-T/L-68 (HPLC/MS/MS)	2.5	< 0,75 ± 23 %	µg/L	
Ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorononanoico (PFNA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido Perfluorooctanoico (PFOA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido Perfluorooctano sulfónico (PFOS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	0,07	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorododecanato sulfónico (PFDoS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorohexanoico (PFHxA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorobutanoico (PFBA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorodecanoico (PFDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTris)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 36 %	µg/L	
Ácido perfluoropentanoico (PFPeA)	IEE-T/L-69 (HPLC/MS/MS)	-	< 0,01 ± 35 %	µg/L	
Suma 20 PFAS	IEE-T/L-69(HPLC-MS/MS)	0.1	< 0,01	µg/L	

Parámetros E. de tratamiento y espec. de producto

Laboratorio LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET Ctra. Toledo N-401, Km 181 Ciudad Real
AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. CIF. A-66141169. C/ Francisco Vitoria, número 4, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Informe de análisis: 3258

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Acrilamida	IEE-T/L-66 (HPLC/MS/MS)	0.10	< 0,025	± 23 %	µg/L
Cloruro de vinilo	IEE-T/L-70 (GC/HS/MS)	0.5	< 0,15	± 24 %	µg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.94 mg/L; Cloro total: 1.05 mg/L
 Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22°C durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio

El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 2 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

MUÑOZ
 FERNANDEZ
 Z LORENA
 05688503
 M

Firmado digitalmente por MUÑOZ FERNANDEZ LORENA - 05688503M
 Fecha: 2026.06.03 13:13:23 +02'00'

Informe de análisis					
ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3259	Completo	20/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real			
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:	
	3609	20/05/2026	11:40	Aquona S.A.U	
	Descripción muestra Envase estéril 500ml(tiosulfato sódico)(2),plástico 250 ml,vidrio 500ml,vidrio topacio 125ml(tiosulfato sódico)(2),tubo de esputo 50ml(sosa),vidrio 40ml(Na2SO3),vidrio 40ml (NH4Cl), vidrio topacio 40ml (Na2SO3),vidrio 40ml,conteniendo agua de consumo # Denominación muestra Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo				
	ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET Ctra. Toledo N-401, Km 181 Ciudad Real 926244545				
Parámetro		Método ensayo		RD 3/2023	V cuantif.
Parámetros Físico-Químicos					Inc. método
Cloro libre residual		IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)		0,1->1	Uds.
				0,5 ± 16 %	mg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.58 mg/L
 Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Referencia análisis anterior 3258.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
 El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 2 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Firmado digitalmente por
 MUÑOZ FERNANDEZ
 Z LORENA -
 05688503M
 Fecha: 2026.06.03 13:16:52 +02'00'

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4686463

ANÁLISIS Nº: 9259977

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A. - ETAP GASSET

DOMICILIO: CTRA. DE TOLEDO, KM. 181

POBLACION: 13080-CIUDAD REAL

DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-FUENTE -PLAZA-PERALVILLO-MIGUELTURRA

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500mL (Na₂S₂O₃)(1), Vial 50 mL (Na₂S₂O₃)(1), Vidrio topacio 250mL (Tiosulfato sodico)(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 19/05/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/05/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio análisis 19/05/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Carbono orgánico total	PE-COR-021	5.0	< 1.0 ± 19%	mg/L
Aniones				
Bromatos	PE-COR-024	10	<3 ± 18%	µg/L
Metales				
Mercurio	PE-COR-023	1.0	< 0.2 ± 17%	µg/L
Compuestos orgánicos volátiles				
Epiclorhidrina	PE-COR-038	0.10	< 0.03 ± 29%	µg/L
Hidrocarburos aromaticos policiclicos				
Benzo-a-pireno	PE-COR-027	0.010	< 0.003 ± 30%	µg/L
Suma de 4 Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos	PE-COR-027	0.10	< 0.0200	µg/L
Benzo-(g,h,i)-perileno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Benzo-b-fluoranteno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Benzo-k-fluoranteno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno	PE-COR-027		< 0.009 ± 30%	µg/L
Plaguicidas organoclorados				
Aldrin	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Dieldrin	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 32%	µg/L
Heptaclor	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Heptaclor epóxido	PE-COR-027	0.03	< 0.009 ± 31%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Colifagos somáticos	UNE EN ISO 10705-3:2024 y UNE EN ISO 10705-2:2002	0	0	u.f.p./100mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 18/05/2026

OBSERVACIONES

El procedimiento de siembra empleado en el ensayo UNE-EN ISO 10705-2 es el 11.4 (muestras con bajo recuento de fagos), tras una etapa de concentración de la muestra por filtración.

Resultado de colifagos somáticos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 1 a 3 ufp como recuento estimado.

DATOS GENERALES**INFORME Nº:** 4686463

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en Madrid, 27 de Mayo de 2026



Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/martes0602 - Análisis:3227

**EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 2 de junio de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3227	MIGUELTURRA	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ
CUBERO SERGIO
- 47548083E

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ CUBERO
SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.06.11
19:58:31 +02'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
	3227	Análisis de rutina	18/05/2026	19/05/2026	01/06/2026
	Solicitante	AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real			
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:	
	3583	18/05/2026	11:15	Aquona S.A.U	
	Descripción muestra				
	Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo				
	# Denominación muestra				
	Red (C/De todos los Santos) - Miguelturra				
	ANÁLISIS REALIZADO POR		LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET		
			Ctra. Toledo N-401, Km 181		
			Ciudad Real		
			926244545		

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Parámetros Físico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12 %		mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25 %		UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,4 ± 0.10		Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,2 ± 16 %		mg/L

Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.25 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22°C durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio

El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 1 de junio de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

MUÑOZ
FERNAND
EZ
LORENA -
05688503
M

Firmado digitalmente por MUÑOZ FERNANDEZ LORENA - 05688503M Fecha: 2026.06.01 12:17:52 +02'00'