Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LMF/viernes1023 - Análisis:3806-3807-3808-3809-3810-3811

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA

Ciudad Real, 23 de octubre de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3806	MIGUELTURRA	RED
3807	PERALBILLO	SALIDA ÓSMOIS
3808	PERALBILLO	RECHAZO ÓSMOSIS
3809	PERALBILLO	DEPÓSITO
3810	PERALBILLO	DEPÓSITO
3811	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E

Firmado digitalmente por FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.10.27 11:47:17 +01'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3806	Análisis de rutina	13/10/2026	14/10/2026	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4192	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra
Red (C/ Pradillo Claverio) - Miguelturra

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,4	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,1	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente
Temperatura: 22,6ºC
Cloro libre: 0.25 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.23
12:01:19
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3807	Especial	13/10/2025	19/10/2002	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4193	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra
envase plástico 250 ml

 # Denominación muestra

Salida ósmosis - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	5,4	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	< 132	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	< 20	± 17 %	mg/L
Parámetros Aniones					
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3	± 13 %	mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	< 25	± 12 %	mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	< 10	± 13 %	mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	< 25	± 13 %	mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	< 20	± 12 %	mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5	± 13 %	mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5	± 12 %	mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 20	± 12 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 21,1ºC
Cloro libre: 0.09 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68± 4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.23
12:07:08
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3808	Especial	13/10/2026	19/10/2026	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4194	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra
envase plástico 250 ml

 # Denominación muestra
Rechazo ósmosis - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,4	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	2500	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	985	± 17 %	mg/L
Parámetros Aniones					
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3	± 13 %	mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	499	± 12 %	mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	60	± 13 %	mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	296	± 13 %	mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	218	± 12 %	mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5	± 13 %	mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	119	± 12 %	mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	198	± 12 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente
Temperatura: 21.4ºC
Cloro libre: 0.01 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones
Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68± 4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.23
12:09:55
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3809	Especial	13/10/2026	19/10/2026	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4195	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml, conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra
Depósito - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0,8	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,2	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	1466	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	516	± 17 %	mg/L
Parámetros Aniones					
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3	± 13 %	mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	250	± 12 %	mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	33	± 13 %	mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	160	± 13 %	mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	110	± 12 %	mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5	± 13 %	mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	62	± 12 %	mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	104	± 12 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente
Temperatura: 20.4ºC
Cloro libre: 0.25 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.23
12:20:29
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3810	Control operacional depósito	13/10/2026	13/10/2026	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4195-	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra

 # Denominación muestra

Depósito - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetria)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura:20.4ºC
Cloro libre: 0.45 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.23
12:27:16
+02'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3811	Análisis de rutina	13/10/2026	14/10/2026	23/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4196	13/10/2026	11:05	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Plaı a de Miguelturra) - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,2	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,3	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 20.1 ºC
Cloro libre: 0.40 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 23 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.2
3 12:33:41
+02'00'