Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LMF/lunes1109 - Análisis:3888-3889-3890

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA

Ciudad Real, 9 de noviembre de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3888	MIGUELTURRA	RED
3889	PERALBILLO	DEPÓSITO
3890	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E

Firmado digitalmente por FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.11.09 13:50:10 +01'00'

Fdo: Jefe de Servicio

(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3888	Control A	05/11/2026	08/11/2026	09/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4305	05/11/2026	12:15	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml, conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Fuente Avenida 1º de Mayo-pistas deportivas) - Miguelturra

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,4	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	356	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,4	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 15,0ºC
Cloro libre: 0.53 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68±4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha: 2026.11.09 09:41:09 +01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3889	Control operacional depósito	05/11/2026	05/11/2026	09/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4306	05/11/2026	12:15	Aquona S.A.U

Descripción muestra

 # Denominación muestra

Depósito - Peralbillo

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 17,0ºC
Cloro libre: 0.45 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha: 2026.11.09 09:43:44 +01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3890	Análisis de rutina	05/11/2026	05/11/2026	09/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4307	05/11/2026	12:15	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,2	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,4	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 17,0ºC
Cloro libre: 0.42 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.11.09
09:45:46
+01'00'

Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LMF/lunes1109 - Análisis:3862-3863-3864

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA

Ciudad Real, 9 de noviembre de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3862	MIGUELTURRA	RED
3863	PERALBILLO	DEPÓSITO
3864	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E

Firmado digitalmente por FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.11.09 13:50:52 +01'00'

Fdo: Jefe de Servicio

(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3862	Análisis de rutina	26/10/2026	27/10/2026	05/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4252	26/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Fuente Avenida 1º de Mayo-pistas deportivas) - Miguelturra

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,6	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,4	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 21,3ºC
Cloro libre: 0.28 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 5 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.11.05
10:56:26
+01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3863	Control operacional depósito	26/10/2026	26/10/2026	05/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4253	26/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra

 # Denominación muestra

Depósito - Peralbillo

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 18,8ºC
Cloro libre: 0.31 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 5 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.11.05
10:58:32
+01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3864	Análisis de rutina	26/10/2026	27/10/2026	05/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4254	26/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,3	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,3	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 18,2ºC
Cloro libre: 0.32 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 5 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.11.05
11:01:37
+01'00'

Avda. Rey Santo Nº 3
13001 CIUDAD REAL

REF. LMF/viernes1030 - Análisis:3835-3836-3837

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MIGUELTURRA

Ciudad Real, 30 de octubre de 2026

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
3835	MIGUELTURRA	RED
3836	PERALBILLO	DEPÓSITO
3837	PERALBILLO	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E

Firmado digitalmente por FERNANDEZ CUBERO SERGIO - 47548083E
Fecha: 2026.11.09 14:00:29 +01'00'

Fdo: Jefe de Servicio
(Sergio Fernández Cubero)

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3835	Control A	19/10/2026	22/10/2026	30/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4220	19/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml, conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (C/Tierra-Zona Infantil) - Miguelturra

ANÁLISIS REALIZADO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,6	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	354	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,4	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 19.3ºC
Cloro libre: 0.35 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68±4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 30 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.30
11:58:13
+01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3836	Control operacional depósito	19/10/2026	19/10/2026	30/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4221	19/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra

 # Denominación muestra

Depósito - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Fisico-Químicos					
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	0.8	< 0,3	± 23 %	UNF

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 20.2ºC
Cloro libre: 0.29 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 30 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.30
12:06:36
+01'00'

Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3837	Análisis de rutina	19/10/2026	19/10/2026	30/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4222	19/10/2026	12:00	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase plástico 250 ml.conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Plaza de Miguelturra) - Peralbillo

ANÁLISIS REALIZADO POR LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,3	± 0.1	Und. pH
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,2	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 20.4ºC
Cloro libre: 0.28 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 30 de octubre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.30
12:09:12
+01'00'