



Avda. Rey Santo Nº 3  
13001 CIUDAD REAL

REF. LPB/lunes0317 - Análisis:1523

**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
MIGUELTURRA**

Ciudad Real, 17 de marzo de 2025

ASUNTO:

**INFORMES DE ANALÍTICA**

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según RD 3/2023

ANÁLISIS		
1523	MIGUELTURRA	RED

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:  
PEÑUELA  
BELMONTE  
LUCIA -  
05700358S

Firmado digitalmente  
por PEÑUELA  
BELMONTE LUCIA -  
05700358S  
Fecha: 2025.03.17  
12:11:51 +01'00'

Fdo: Laboratorio

## Informe de análisis

ANÁLISIS	Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión		
	1523	Control A	03/03/2025	06/03/2025	06/03/2025		
	<b>Solicitante</b> AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real						
MUESTRA	Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:	Temp °C	Fecha toma	Hora toma
	1555	03/03/2025	10:00	Aquona S.A.U	11.7	03/03/2025	08:30
	<b>Descripción muestra</b> Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico) (2), envase plástico 250 ml						
	<b>Localidad</b>		<b>Punto de muestreo</b>		<b>Tipo punto muest.</b>		
	Miguelturra		Red (C/ Ramon y Cajal)		Red de Distribución		
<b>ANÁLISIS REALIZADO POR</b>		LABORATORIO MANCOMUNIDAD SERVICIOS DE GASSET Ctra. Toledo N-401, Km 181 Ciudad Real 926244545					

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
<b>Parámetros Microbiológicos</b>					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2000 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 °C	UNE-EN ISO 6222:1999	100	0		UFC en 1 mL
<b>Parámetros Organolépticos</b>					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 °C
<b>Parámetros Físico-Químicos</b>					
Color	ISE-T/L-07 (Espectrofotometría)	-	< 5 ± 12.2%		mg/L Pt-Co
Turbidez	ISE-T/L-19 (Turbidimetría)	4	< 0,3 ± 25.4 %		UNF
pH	ISE-T/L-16 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,5 ± 0.20		Und. pH
Conductividad	ISE-T/L-08 (Electrometría)	2500	362 ± 12.0 %		µS/cm a 20 °C
Cloro libre residual	ISE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,6 ± 16.0 %		mg/L

### # Datos aportados por el cliente

### Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22°C durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio

El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

**Aprobado por Jefe de Laboratorio**

**PEÑUELA**  
**BELMONTE**  
**LUCIA -**  
**05700358S**

Firmado digitalmente  
 por PEÑUELA  
 BELMONTE LUCIA -  
 05700358S  
 Fecha: 2025.03.17  
 10:37:46 +01'00'

**En Ciudad Real, a 6 de marzo de 2025**